



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0126.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Przewody elastyczne izolowane: Isodec Classic, Isodec 50 Classic, Isodec CE 250, Sonodec Classic, Sonodec 50 Classic, Sonodec 25, Sonodec 50, Sonodec 250, Sono250/Combi2100; Tłumiki elastyczne: AKUDEK, TSD**

Zawierający / containing: aluminium, wełnę szklaną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrznego i systemów odzysku ciepła (rekuperacja) i uzdatniania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, obiektach ochrony zdrowia i produkcji rolnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny szklanej nie mogą być źródłem emisji włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

DUTCH ENVIRONMENT CORPORATION B.V.

NL -7500

AA Enschede

Ir. Hanlostraat 18 - 22, P.O. Box 35, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DEC International B.V.

7575EE

Oldenzaal

Lübeckstraat 26, Niderlandy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.06.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.06.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca 2024

The date of issue of the certificate: 7th June 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. H. Jędraszek
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB